ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ			
lp.	nazwa pomieszczenia	rodzaj posadzki	powierzchnia pomieszczenia
1.01	korytarz	gres	50,12m²
1.02	toalety	terakota	5,54m²
1.03	toalety	terakota	5,56m²
1.04	sala	podłoga drewniana	129,77m²
1.05	zaplecze kuchni	gres	5,21m²
1.06	zaplecze kuchni	gres	15,59m²
1.07	kuchnia	gres	20,02m²
1.08	garaż	pos. betonowa	65,12m²
1.09	garaż	pos. betonowa	44,28m²
suma			341,21m²

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła
grzałka elektryczna o mocy Qel=9,0kW.
Uel=400V; Qel=1,84kW.
zasilanie YDY3x4, zabezpieczenie C16A P312 25A/0.03
wykonać z projektowanej tablicy TK

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła
Uel=400V;
zasilanie YDY3x4, zabezpieczenie C16A
+P312 25A/0.03
wykonać z projektowanej tablicy TK

PCV

Prz. zasilana TK, zasilana z istniejącej tablicy TG kablem YKY5x6 z pola rezerwowego

Em: 207 lx
1.05 zaplecze kuchni
5,21m²

Grzejnik elektryczny:
zasilanie YDY3x2,5, zabezpieczenie C10A +P312 16A/0.03
wykonać z projektowanej tablicy TK.

1.06 zaplecze kuchni
15,59m²
Em: 281 lx

1.07 kuchnia
20,02m²
Em: 318 lx

piec kaflowy
na węgiel

C.W.U.

1.04 sala
129,77m²
Em: 208 lx
Em: 1 lx

1.08 garaż
65,12m²
Em: 118 lx

1.09 garaż
44,28m²
Em: 114 lx

1.03 toaleta
5,56m²
Em: 214 lx

1.02 toaleta
5,54m²
Em: 214 lx

1/02 toaleta
4 m2
7.1 W/m2
Em: 214 lx

1.01 korytarz
50,12m²
Em: 136 lx
Em: 1 lx

DREWNO
PCV+kraty
PCV
STAL
DREWNO
DREWNO
PCV

PARAMETRY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WG ZAŁACZNIKA NR 1 DO OOPISU.

JN PROJEKT JOANNA NYTKO
ul. Szujskiego 23/17,
33-100 Tarnów
tel.505 130 696
e-mail:jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W CZERMNO-KOLONIA

ADRES INWESTYCJI:
UL. ZASADZIE 45 W CZERMNO KOLONIA
DZ. NR 195, OBRĘB KOLONIA CZERMNO
JEDN. EWID.: 260501_2.0003.195

INWESTOR:
GMINA FAŁKÓW
UL. ZAMKOWA 1A
26-260 FAŁKÓW

PROJEKTANT:	inż. Jarosław Baliński nr upr. w specj. instal. elektr.KL-179/89		
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Zbigniew Zieliński nr upr. w specj. instal. elektr. KL-387/93		
FAZA: projekt budowlano wykonawczy		Instalacja oświetleniowa	
BRANŻA: elektryczna	DATA: 08.2019	SKALA: 1:100	RYS. NR: **E-1**